



Gmina Ładzice
ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice
tel. (44) 684 08 95, fax (44) 684 08 22
e-mail: gmina@ladzice.pl

Ładzice, dnia 26 maja 2023 r.

ZPP.271.1.17.2023

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 130 000 zł dla zadań pn.: „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Ładzicach”, „Zakup klimatyzatora dla OSP Ładzice”

1) Które pomieszczenia znajdują się na parterze, a które na piętrze? – pytanie dotyczy części pierwszej. Proszę o wyjaśnienie.

Na parterze znajdują się pomieszczenia: 2A, 4B, 5B, 6B, 11B, 12B.

Na piętrze znajdują się pomieszczenia: 15B, 16B, 17B, 10A, 13A, 14A, 15A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 25A.

2) Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów o mocy chłodniczej mniejszej niż 2,7kW i mocy grzewczej mniejszej 3,0kW? Dla większości pomieszczeń zapotrzebowanie na poziomie 2kW jest w zupełności wystarczające.

Zamawiający dopuszcza klimatyzatory o mocy chłodniczej minimum 2,5 kW i mocy grzewczej min. 2,8 kW.

3) Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów o mocy chłodniczej większej niż 3,5kW i mocy grzewczej większej niż 3,8kW? Dla pomieszczenia 16B o powierzchni 72,90m² wymagana moc chłodnicza i grzewcza jest zdecydowanie nie wystarczająca. Zapotrzebowanie 7kW jest potrzebne dla tego pomieszczenia. Proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający przewidywał dla pomieszczenia 16B dwa klimatyzatory o mocy chłodniczej do 3,5kW.

Zamawiający dopuszcza instalację jednego klimatyzatora o mocy chłodniczej do 7 kW.

Pomieszczenie 16B to pomieszczenie Gminnej Biblioteki Publicznej, z wydzieloną częścią na księgozbiór.

4) Proszę podać wysokość pomieszczeń dla pierwszej części.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych dla niego pomiarów (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

5) Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń.

Zamawiający udostępnia rzuty budynku Urzędu Gminy Ładzice w załącznikach do odpowiedzi.



Gmina Ładzice
ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice
tel. (44) 684 08 95, fax (44) 684 08 22
e-mail: gmina@ladzice.pl

6) *Ile maksymalnie osób będzie przebywać w garażu?*

W garażu występuje jedynie czasowe przebywanie dwóch osób podczas pracy przy samochodzie strażackim, ale jest to nieregularne i krótkotrwałe.

7) *Od której strony świata umieszczone są okna w pomieszczeniach?*

Okna w pomieszczeniach umieszczone są od strony południowej, wschodniej i północnej (zgodnie z załączonymi rzutami, które są zorientowane w kierunku północnym). W budynku OSP Ładzice okno umieszczone jest od strony południowej.

8) *Ile oraz jakie urządzenia wydzielające ciepło znajdują się w pomieszczeniach oprócz komputera, drukarki, radia, czajnika? – dotyczy części pierwszej*

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych dla niego pomiarów (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

9) *Proszę podać ilość komputerów, drukarek znajdujących się w każdym pomieszczeniu? – dotyczy części pierwszej*

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych dla niego pomiarów (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

10) *Ile oraz jakie urządzenia wydzielające ciepło znajdują się w garażu oprócz wozu strażackiego?*

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych dla niego pomiarów (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

11) *Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów?*

Do ustalenia z Zamawiającym po dokonaniu wizji lokalnej (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

12) *Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów?*

Do ustalenia z Zamawiającym po dokonaniu wizji lokalnej (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

13) *Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny, z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz ile budynek ma kondygnacji, czy jest możliwość wejścia na dach przez włącz dachowy i jakie są jego wymiar.*



Gmina Ładzice
ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice
tel. (44) 684 08 95, fax (44) 684 08 22
e-mail: gmina@ladzice.pl

Zamawiający przewiduje montaż urządzeń na elewacji budynku/balkonach. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych dla niego pomiarów (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

14) *Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z pomieszczeń.*

Do ustalenia z Zamawiającym po przeprowadzeniu wizji lokalnej (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

15) *Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 4 klimatyzatorów*

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych dla niego pomiarów (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

16) *Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 4 klimatyzatorów*

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych dla niego pomiarów (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

17) *Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 4 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).*

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych dla niego pomiarów (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

18) *Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach?*

Do ustalenia z Zamawiającym po dokonaniu wizji lokalnej (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

19) *Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?*

Do ustalenia z Zamawiającym po dokonaniu wizji lokalnej (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

20) *Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?*



Gmina Ładzice
ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice
tel. (44) 684 08 95, fax (44) 684 08 22
e-mail: gmina@ladzice.pl

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych dla niego pomiarów (wizja możliwa jest w dzień roboczy od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Dominika Cegiela, tel. 44 684 08 95 wew. 3, e-mail: dominika.cegiela@ladzice.pl).

21) Czy roboty montażowe klimatyzacji mają się odbywać w godzinach pracy urzędu?

Nie, Zamawiający przewiduje montaż urządzeń po godzinach pracy urzędu. Dokładne godziny do ustalenia z Zamawiającym.

22) Czy jest możliwe złożenie oferty tylko na jedną część zamówienia?

Zamawiający nie przewiduje rozdzielenia zamówienia na części i złożenia oferty tylko na jedną z nich.

23) Czy Zamawiający dopuszcza jednostki zewnętrzne o parametrach z zakresu temperatur otoczenia dla grzania od -15°C?

Zamawiający nie dopuszcza takich jednostek. Wymagane parametry dla jednostek zewnętrznych w zakresie temperatur otoczenia dla grzania to: -25~30°C.

Z up. WÓJTA

mgr Aleksandra Ratecka
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK
Referatu Zamówień Publicznych
i Planowania