



**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Radomsku  
97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II nr 9**

**Sekretariat:**

(0-44) 685 23 50

**Fax:**

(0-44) 683 54 36

**Sekcja Nadzoru  
Epidemiologii:**

(0-44) 685 23 51

**Sekcja Nadzoru  
Higieny**

**Środowiska:**

(0-44) 685 20 82

**Sekcja Nadzoru  
Higieny Żywności,  
Żywnienia**

**i Przedmiotów Użytku:**

(0-44) 685 13 98

**NIP:**

772 19 27 104

REGON: 000301948

[www.psse.radomsko.pl](http://www.psse.radomsko.pl)

[psse.radomsko@pis.gov.pl](mailto:psse.radomsko@pis.gov.pl)

Nasz znak: PPIS-ZNS/452/11/15

Radomsko, dnia 12.06. 2015r.

**INVEST**

**Grzegorz Piwnik**

**ul. Architektów 26a**

**97-500 Radomsko**

**OPINIA SANITARNA**

/autor – biuro projektowe/ mgr inż. Grzegorz Piwnik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, działając na podstawie art.3 pkt 2, art.10 ust 1 pkt 3, art.12 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t.: Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ostatnia zm. Dz. U. z 2015r. poz. 277), art.5 ust. 1 pkt. 1d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ostatnia zm. Dz. U. z 2015r. poz. 528), rozporządzeń: Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 ostatnia zmiana Dz. U. z 2013r. poz. 926), Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t.: Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 ostatnia zmiana Dz. U. z 2011r.nr 173 poz. 1034), po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie w dniu 01.06.2015r. przez INVEST Grzegorz Piwnik, ul. Architektów 26a, 97-500 Radomsko

**uzgadnia**

projekt budowlany przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie na Publiczne Przedszkole na części dz. nr ewid. 475/10, obr. Jedlno, gm. Ładzice, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pod warunkiem uwzględnienia poniższej uwagi :

- w pomieszczeniu toalety zainstalować wentylację mechaniczną.

**UZASADNIENIE**

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie na Publiczne Przedszkole na części dz. nr ewid. 475/10, obr. Jedlno, gm. Ładzice.

Program użytkowy części podlegającej zmianie sposobu użytkowania stanowią następujące pomieszczenia: toaleta, sala zabaw nr 1, szatnia, sala zabaw nr 2, schowek porządkowy.

W pomieszczeniach zlokalizowane zostaną dwa oddziały przedszkolne dla pięcio i czterolatków (przewidywana ilość dzieci 20-24).

Funkcję przygotowalni-rozdzielni posiłków będzie pełniło pomieszczenie o takim przeznaczeniu Publicznej Szkoły Podstawowej zlokalizowane w skrzydle południowym budynku pół pietra poniżej poziomów oddziałów przedszkolnych. Dzieci spożywały będą posiłki w sali zabaw.

Wychowawcy oddziału przedszkolnego będą korzystać z istniejących pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej.

Sprzątanie pomieszczeń przedszkola będzie wykonywane przez pracownika obsługi przy wykorzystaniu pomieszczeń na sprzęt porządkowy i środki czystości wyposażonych w punkty czerpalne Publicznej Szkoły Podstawowej.

W bateriach umywalkowych dla dzieci będzie zapewniona stała temperatura wody poprzez termostatyczne zawory mieszające umożliwiające regulację temperatury lub podgrzewacze umywalkowe.

Toalety i umywalki w sanitariacie przedszkola będą wymiarami i wysokościami posadowienia dostosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Układ pomieszczeń oraz wyposażenie w przybory sanitarne w przedmiotowym obiekcie zapewniają zachowanie właściwych warunków higieniczno – zdrowotnych obowiązujących w tego rodzaju budynkach. Wobec czego uzgadnia się projekt pozytywnie wg zastosowanych rozwiązań techniczno-przestrzennych pod warunkiem uwzględnienia powyższej uwagi.

Niniejsza opinia sanitarna jest ważna pod warunkiem dołączenia do niej kopii projektu technicznego, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku.

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa – 4 egz.

Do wiadomości:

1. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
Inspektor Sanitarny  
w R A D O M S K U  
mgr Małgorzata Władawska  
Specjalista Zdrowia Publicznego